

28 JÚN 2021

Dodávateľ:

EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o.
Stredná 126
05991 Veľký Slavkov
SLOVENSKO

IČO: 31714030
DIČ: 2020517422
IČ DPH: SK2020517422

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel Sro, vložka č. 2541/P

Faktúra číslo:

1173/2021

Odberateľ:

Poštová adresa:

Obec Chmeľov
Chmeľov 89
082 15 Chmeľov
SLOVENSKO

IBAN: SK42 1111 0000 0066 2330 0007
SWIFT: UNCRSKBX
Banka: Banka č. 1
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1173/2021
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Poštová zásielka

Obec Chmeľov
Chmeľov 89
082 15 Chmeľov
SLOVENSKO

IČO: 00327115
DIČ: 2021225492
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 24.06.2021
Dodanie tovaru/služby: 21.06.2021
Dátum splatnosti: 08.07.2021

V zmysle zmluvy o dielo č. 120/2010 a dodatku č. 3 Vám fakturujeme za technologický servis ČOV, prevádzkový protokol č. 06/2021 :

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000001	Analýza odpadových vôd	1,00		79,70	95,64	20	79,70	15,94	95,64
	000004	Doprava	1,00		5,00	6,00	20	5,00	1,00	6,00
									Základ pre DPH 20%	84,70
									DPH 20 %	16,94
									Celková suma s DPH	101,64
									Celková fakturovaná suma	101,64 €

FAKTÚRA došla 28.6.2021 Ev. č. 294/2021
Materiál-práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
protokol:
prij. č.:
Dátum: 28.6.2021 podpis
UHRAĎTE SK 101,64
Dátum:
Správnosť operácie nariadil-schválil: podpis
Meno: podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná
dňa: 28.6.2021
podpis:

Závazok krytý
rozpočtom:

EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o.
Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
IČO: 31714030, DIČ: SK2020517422
IČ DPH: SK2020517422
Tel.: +421 52 788 03 11, 7756445
e-mail: ekoservis@ekoservis.sk EÚ

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Pitoniaková Barbora

+421 52 788 03 11 | +421 52 788 03 14

ekoservis@ekoservis.sk

PREVÁDZKOVÝ PROTOKOL Z KONTROLY ČOV CHMEĽOV

Dátum kontroly : 03.06.2021

Číslo protokolu: 06/2021

Dátum spracovania protokolu : 21.06.2021

Typ čistiarne : MB ČOV HYDROTECH

Meno vykonávajúceho kontrolu : p. Štefan Vaško

Meno obsluhy : p. Milan Polča

Ostatní prítomní: -

Platnosť certifikátu merného zariadenia: 21.06.2022

Právoplatné povolenie : OU-PO-OSZP3-2016/02431-07/NM platnosť do : 02.05.2021

A./ VYKONANÉ PRÁCE :

1. Bol vykonaný odber vzoriek na prítoku a odtoku z ČOV (odber vykonaný v zmysle ustanovení Zák. č. 394/2009 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 315/2004 Z. z.).

Tabuľka č. 1 Rozbor odpadovej vody na odtoku a prítoku ČOV:

PARAMETER	pH	CHSK _{Cr}	BSK ₅	NL	N-NH ₄	N-NO ₃	P-PO ₄
		mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹
Prítok	8,2	423	132	166	34,8	1,18	2,15
Odtok	8,2	30	9,9	<5	26,4	0,48	0,14
LIMIT		80/170	25/60	25/60			

Výsledky na odtoku z ČOV sú v súlade s vodohospodárskym rozhodnutím.