

Dodávateľ : EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.		Faktúra číslo : 1831/2020	
Stredná 126 05991 Veľký Slavkov SLOVENSKO IČO: 31714030		Objednávka číslo : Dodávateľ list číslo :	
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 2541/P Banka : Banka č. 1 SWIFT : UNCRSKBX Tel. : +421 52 788 03 11 Faktúru vyhotovil :		DIČ: 2020517422 IČ DPH: SK2020517422 Fax : +421 52 788 03 14. Pitoniaková Barbora	
Odberateľ : Obec Chmeľov Chmeľov 89 082 15 Chmeľov SLOVENSKO		Poštová adresa: Obec Chmeľov Chmeľov 89 082 15 Chmeľov	
IČO: 00327115		DIČ: 2021225492 IČ DPH:	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Datum vyhotovenia 07.09.2020	
		Dodanie tovaru/služby 31.08.2020	
		Dátum splatnosti 21.09.2020	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
		Číslo účtu : 662330007/1111	
		IBAN : SK42 1111 0000 0066 2330 0007	
		Suma k úhrade : 101,64	
		Variabilný symbol 1831/2020	
		Konštantný symbol 0308	
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

V zmysle zmluvy o dielo č. 120/2010 a dodatku č. 3 Vám fakturujeme za technologický servis ČOV, prevádzkový protokol č. 08/2020 :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000001	Analýza odpadových vôd	1,00		79,70	95,64	20	79,70	15,94	95,64
	000004	Doprava	1,00		5,00	6,00	20	5,00	1,00	6,00

Základ pre DPH 20 % : 84,70
DPH 20 % : 16,94

Celková suma s DPH 101,64

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 101,64

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
IČO: 31714030
DIČ: 2020517422
Tel./fax: +421 52 788 03 11 / 7795445
e-mail: ekoservis@ekoservis.sk EU

Podpis a pečiatka :

FAKTÚRA došla 10.9.20 Ev. č. 353/2020
Materiál, práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
protokol:
príj. č.:
Dátum: 10.9.2020 podpis
UHRAĐTE € 101,64
Dátum: podpis
Správnosť operácií nariadení-schválil:
Dňa: podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná
dňa: 10.9.20
podpis:

Závazok krytý
rozpočtom:

PREVÁDZKOVÝ PROTOKOL Z KONTROLY ČOV CHMEĽOV

Dátum kontroly : 04.08.2020

Číslo protokolu: 08/2020

Dátum spracovania protokolu : 31.08.2020

Typ čistiarne : MB ČOV HYDROTECH

Meno vykonávajúceho kontrolu : p. Štefan Vaško

Meno obsluhy : p. Milan Polča

Ostatní prítomní: -

Platnosť certifikátu merného zariadenia: 21.06.2022

Právoplatné povolenie : OU-PO-OSZP3-2016/02431-07/NM platnosť do : 02.05.2021

A./ VYKONANÉ PRÁCE :

1. Bol vykonaný odber vzoriek na prítoku a odtoku z ČOV (odber vykonaný v zmysle ustanovení Zák. č. 394/2009 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 315/2004 Z. z.).

Tabuľka č. 1 Rozbor odpadovej vody na odtoku a prítoku ČOV:

PARAMETER	pH	CHSK _{Cr}	BSK ₅	NL	N-NH ₄	N-NO ₃	P-PO ₄
		mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹
Prítok	8,3	118	64,9	77,0	28,10	0,55	2,01
Odtok	7,8	15	6,0	<5	28,18	0,51	1,42
LIMIT		80/170	25/60	25/60			

Výsledky na odtoku z ČOV sú v súlade s vodohospodárskym rozhodnutím.